

ВОРКУТИНСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ВМО КРО ООО ВДПО)

Лицензия: выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №8-Б/01588 от 03.12.2012 г.

ПРОТОКОЛ

испытания по контролю качества огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачного помещения

г. Воркута

«10» июля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: председателя ВМО КРО ООО «ВДПО» Рожковой Ольги Николаевны, с одной стороны, и представитель заказчика МОУ «СОШ № 39 имени Г.А. Чернова» г. Воркуты в лице _____, с

другой стороны,

провела контрольную проверку выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций и установила:

1. Проведена поверхностная обработка огнезащитным составом деревянных конструкций в «СОШ № 39 имени Г.А. Чернова» г. Воркуты по адресу: г. Воркута ул. Тиманская д.6-А
2. Огнезащитная обработка выполнена ВМО КРО ООО «ВДПО» г. Воркута ул. Ломоносова д.10 в июне 2017 г.
3. Вид обработанной поверхности: чердачное помещение
4. Площадь 3626 кв. м
5. Марка состава огнезащитный для древесины «НЕГОРИН МС» ТУ-2494-003-52470838-2004 сертификат № С-RU.АЮ64.В.004123, 2 группа огнезащиты. Сроком 3 года.

Двукратное нанесение состава с помощью краскопульты, с гарантийным сроком эксплуатации 5 лет

Заключение комиссии: Была проведена проверка пропитанного материала на огнестойкость. Образцом является 10 экземпляров стружки (50 мм х 25мм х 1,5 мм) пропитанной поверхности. Образцы, находящиеся в зоне пламени, обугливаются, однако, распространения пламени по всей поверхности образцов не происходит и образцы, изъятые из пламени не горят.

Представитель Подрядчика



Представитель Заказчика



Л.Н. Моголкина